



CANTON DU VALAIS
KANTON WALLIS

Département de la santé, des affaires sociales et de la culture
Service de la consommation et affaires vétérinaires

Departement für Gesundheit, Soziales und Kultur
Dienststelle für Verbraucherschutz und Veterinärwesen

Wasserversorgung Ried-Brig
Gemeindeverwaltung
Postfach 37
Dorfstrasse 43
3911 Ried-Brig

Firma Nr : 33167/16664

Sitten, den 28. August 2017

ANALYSENBERICHT

V 1

Auftragsnummer:
17-VS-38168

GRUND DER KONTROLLE

Kontrollziel : Amtliche Kontrolle / Trinkwasser / Wasserversorgung Ried-Brig
Probenahme am : 23.08.2017 Ausgeführt von : Herr Ulrich SCHNEITER

Eingang : 23.08.2017

ERGEBNISSE



Probennummer: 17-72075 - Trinkwasser im Verteilernetz

Sektor : 89 - 01 RIED-BRIG
Probenahmeort : 2 - Brunnen, Dorfstrasse 21, ; Dorfstrasse 21 ;
Ried-Brig

Probenahme : 23.08.2017 09h40
X : 644'562 Y : 129'515

VS-Mikrobiologie

Methode-N°	Parameter	Einheit	Ergebnis	Norm
VS-0001-MOP	Aerobe mesophile Keime	KBE/ml	<10	max. 300
VS-0017-MOP	Enterococcus spp.	KBE/100 ml	nicht nachgewiesen	nicht nachgewiesen
VS-0008-MOP	Escherichia coli	KBE/100 ml	nicht nachgewiesen	nicht nachgewiesen

max: Maximum, min: Minimum

Probenbeurteilung :

Bezüglich der analysierten Parameter entspricht diese Probe den geltenden Normen.

Alexandre Défayes
Chemiker

Dieser Bericht wurde elektronisch erzeugt und ist ohne Unterschrift gültig

Der vorliegende Bericht betrifft nur die erwähnte(n) Probe(n). Genauere Informationen über die benutzten Methoden und die Messunsicherheit können auf Anfrage erhalten werden. Dieser Bericht, oder Teile davon, dürfen ohne Erlaubnis des Autors nicht veröffentlicht werden.

Kopie an : Wasserversorgung Ried-Brig, Herr Stefan Rüttimann, Dorfstrasse 43, 3911 Ried-Brig

